



PROVINCIA DI BELLUNO

Estratto di Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale

N. 29 Reg. Delibere del 10 febbraio 2009

**OGGETTO: SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI -
APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI RAPPORTO TECNICO**

L'anno duemilanove il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 14:30 nella sede della Provincia di Belluno si riunisce, la Giunta Provinciale.

			Presente	Assente
1.	Sergio REOLON	Presidente	X	
2.	Claudia BETTIOL	Vice Presidente	X	
3.	Claudio COSTA	Assessore	X	
4.	Angelo COSTOLA	Assessore	X	
5.	Daniela LARESE FILON	Assessore	X	
6.	Ezio LISE	Assessore	X	
7.	Quinto PIOL	Assessore		X
8.	Giuseppe PISON	Assessore	X	
9.	Irma VISALLI	Assessore		X

Partecipa Pietro OSSI, segretario generale della Provincia.
Assume la presidenza Sergio REOLON, Presidente pro-tempore della Provincia.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente invita il Collegio a deliberare.
La Giunta Provinciale adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Il segretario generale
(f.to - Pietro OSSI)

Il Presidente
(f.to - Sergio REOLON)



PROVINCIA DI BELLUNO

LA GIUNTA PROVINCIALE

- VISTA la Legge n 10 del 9.1.1991 recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- VISTO il D.P.R. 26.08.1993, n. 412, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi d'energia, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 4, comma 4[^], della L. 9.1.1991, n. 10;
- VISTO il D.Lgs. 19.08.2005 n° 192 recante norme per "attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- PRESO ATTO che le norme citate assegnano delle competenze alle amministrazioni Locali che si posso riassumere in azioni di informazione, sensibilizzazione, controllo del contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
- CONSIDERATO che tali funzioni si esplicano anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli ispettori, così come previsto ai punti 12 e 13 dell'allegato L al D.Lgs. 192/05;
- VISTA la deliberazione consiliare n° 45/347 del 20.02.2003 di attuazione della campagna di controllo sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici con potenza inferiore a 35 kW;
- VISTA la delibera della Giunta della Provincia di Belluno n° 114 del 27.03.2006 di avvio dell'attività di ispezione degli impianti termici con la quale sono stati approvati anche lo schema dei rapporti di prova da stilare da parte degli ispettori, la messa a punto di modalità di svolgimento delle ispezioni e degli adempimenti connessi con l'esito delle ispezioni, la definizione dei costi delle stesse;
- RITENUTO di modificare lo schema del rapporto tecnico - da compilarsi a cura degli ispettori - a seguito delle novità normative apportate dal D.Lgs. n° 311 del 29.12.2006 "Disposizioni correttive ed integrative ad decreto legislativo 19.08.2005, n, 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- VISTI IL D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;
- VISTO il parere reso per iscritto (sul modulo allegato al presente verbale), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dal responsabile del servizio interessato, attestante la regolarità tecnica del presente atto;
- CON unanime votazione palese;

Il segretario generale
(f.to - Pietro OSSI)

Il Presidente
(f.to - Sergio REOLON)



PROVINCIA DI BELLUNO

DELIBERA

- Di approvare l'allegato schema del rapporto tecnico da compilarsi a cura degli ispettori degli impianti, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di demandare al Dirigente del Settore Tutela Ambiente l'assunzione dei provvedimenti conseguenti e di altre eventuali successive modifiche allo schema del rapporto tecnico che si rendessero necessarie od opportune per l'adeguamento normativo;
- Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con espressa, separata unanime votazione palese, a mente del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il segretario generale
(f.to - Pietro OSSI)

Il Presidente
(f.to - Sergio REOLON)



PROVINCIA DI BELLUNO

Provincia di Belluno
via S. Andrea, 5 32100 Belluno
p.iva - codice fiscale
93005430256

sotto
35

Rapporto di ispezione impianto termico
(L.10/91-DPR 412/93-DPR 551/99-D.Lgs 192/05 e s.m.i.-d.g.p del xxx nr xxx)

data	nr rapporto	nr ispezione	nr ENEA
ispettore			

Ubicazione e Responsabile dell'esercizio e manutenzione

comune	prov.	indirizzo	scala	piano	interno	telefono

Cognome Nome/ragione sociale	codice fiscale/p.iva

è responsabile in qualità di:	delegato dal responsabile presente (cognome nome)
<input type="checkbox"/> occupante <input type="checkbox"/> terzo responsabile <input type="checkbox"/> amm. condominio <input type="checkbox"/> amm.azienda/ente	

Proprietario (se diverso dal responsabile)	
cognome nome /ragione sociale	indirizzo comune pr telefono

Operazioni Preliminari di Accertamento - (legenda = RCT:rapporto di controllo tecnico; di.co. dichiarazione di conformità; di.ri.dichiarazione di rispondenza)

data ultimo RCT	manutentore	p.iva	RCT dichiara sicuro l'impianto	prescrizioni segnalate
			<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	

tipo dichiarazione dm 37/08 presente	data	installatore	p.iva
<input type="checkbox"/> di.co <input type="checkbox"/> di.ri <input type="checkbox"/> nessuna			

allegati obbligatori della dichiarazione dm 37/08 (ex 46/90) presenti	altra documentazione presente
<input type="checkbox"/> progetto <input type="checkbox"/> relazione <input type="checkbox"/> schema <input type="checkbox"/> rif.dico/dirì <input type="checkbox"/> certificato	<input type="checkbox"/> libretto uso e manutenzione <input type="checkbox"/> libretto d'impianto

Ultimo controllo di efficienza energetica (comma B allegato L d lgs 192/05) note: la data di scadenza è calcolata sommando alla data le scadenze temporali ex comma 5 allegato L d lgs 192/05

data	anno scadenza	manutentore	p.iva	note	<input type="checkbox"/> assente

Estremi del rapporto di controllo inviato all'ente e del pagamento dell'onere ex comma 15 allegato L d lgs 192/05 e delibera di giunta provinciale nr. 305 del 13/09/2007

data	manutentore	p.iva	nr bolina/versamento	note	<input type="checkbox"/> assente

Generatore di calore

costruttore	modello	Classe en.	Matricola	anno di costruzione

combustibile	fluido termovettore	tipo	<input type="checkbox"/> riscaldamento
<input type="checkbox"/> gas naturale <input type="checkbox"/> gpl <input type="checkbox"/> gasolio	<input type="checkbox"/> acqua <input type="checkbox"/> aria	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Bassa temp.	<input type="checkbox"/> Condensazione <input type="checkbox"/> acqua calda sanitaria

Portata termica nominale	Potenza termica nominale	modello tipo (ex UNI 10642)	tiraggio naturale	locale installazione	anno installazione impianto	cod. fonte?
kW	kW	<input type="checkbox"/> B..... <input type="checkbox"/> C.....	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> abitato <input type="checkbox"/> non abitato		

Misura in opera del rendimento di combustione (uni 10389) note: * valori misurati ** valori calcolati *** valori ricavati dalle caratteristiche dell'impianto in relazione alla normativa

Marca	modello	matricola	Prova in: <input type="checkbox"/> riscaldamento <input type="checkbox"/> produzione acqua calda sanitaria						
Parametro	1 prova	2 prova	3 prova	media	paramento	1 prova	2 prova	3 prova	media
Bacharach (n. bach.)*					O2 (%) *				
CO diluito (ppm)*					Temperatura mandata fluido (°C)*				
CO fumi secchi e senza aria (ppm) **					Altri Parametri e valori				
Temperatura fumi (°C)*					portata/pressione* <input type="checkbox"/> m ³ <input type="checkbox"/> kg/h	Portata termica (kW)**			
Temperatura aria comburente (°C)*					Rendimento di combustione				
					rendimento rilevato (%)**	± 2% =	minimo di norma(%)***		

Esame visivo dello stato dell'impianto e del locale d'installazione del generatore di calore

stato coibentazioni	stato canali da fumo o condotti	dispositivi di controllo funzionanti	dispositivi di regolazione funzionanti
<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/> deteriorato	<input type="checkbox"/> integro <input type="checkbox"/> deteriorato	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> assenti	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> assenti

adeguate aperture di ventilazione	note
<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	

Esito ispezione

L'indice di fumosità è inferiore o uguale al valore massimo prescritto da UNI 10389?	La concentrazione di CO nei fumi secchi e senz'aria è inferiore o uguale a 1000 ppm?	Il rendimento di combustione è maggiore o uguale al valore minimo richiesto da D.Lgs. 192/05 e s.m.i.?	La data del presente rapporto è precedente alla data di scadenza del controllo di efficienza energetica?
<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no

Osservazioni e Dichiarazioni

Note: nel corso della presente ispezione, che non costituisce perizia sullo stato dell'impianto, sono state altresì rilevate le seguenti anomalie

Firma	Il responsabile / delegato	copia
L'ispettore		ENTE

1: indicare CS se lo stesso del riquadro precedente
 2: indicare l'acronimo della fonte (auto; se autocertificato dal responsabile)
 3: vengono segnalate evidenti tracce di deterioramento ossidazione e/o corrosione



PROVINCIA DI BELLUNO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

- Pietro OSSI -



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si certifica che la copia della presente deliberazione N. 29 del 10 febbraio 2009 è stata affissa per la pubblicazione all'Albo pretorio della Provincia il **16 FEB. 2009** e per 15 giorni consecutivi.

Si certifica, altresì, che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, in data 10 febbraio 2009.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to - Pietro OSSI -
